



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Карачаевскому району
УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ по КЧР**

369200, г. Карачаевск, ул. Коста Хетагурова, 8 E-mail: ondkarachrayon@yandex.ru,
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике (8782) 26-01-00

**Предписание № 91 / 1 / 32
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
«Средняя образовательная школа а. Кумыш»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Директору МКОУ СОШ Чомаевой М.К.

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

во исполнение распоряжения (приказа) начальника ОНД и ПР по Карачаевскому району подполковника внутренней службы Шидакова К.А. № 91 от «01» декабря 2020 года

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Дата и время проведения проверки:

"07" декабря 2020 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений

"16" декабря 2020 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

проведена внеплановая документарная проверка

Государственным инспектором Карачаевского района по пожарному надзору младшим лейтенантом внутренней службы Кочаровой К.Г.

(должность, звание, Ф.И.О государственного инспектора (гос. инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКОУ СОШ а. Кумыш, расположенного по адресу: КЧР, Карачаевский район, а. Кумыш, ул. Муссы Батчаева, 43

наименование объекта надзора и его адрес

совместно с директором МКОУ СОШ а. Кумыш Чомаевой М.К.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении) |
|-------|---|---|---|--|
| 1 | Огнетушители в коридоре заменить | ППР РФ № 390 от 25.04.2012г-Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 478- Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки. | 10.03.2021г | |
| 2 | Обеспечить наличие проектной документации по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации | п. 1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 10.03.2021г | |
| 3 | Привести в соответствие провода, примененные при монтаже АУПС и | п. 2 ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной | 10.03.2021г | |

| | | | | |
|---|--|--|-------------|--|
| | СОУЭ | безопасности» | | |
| 4 | В коридоре 2 этажа обеспечить расстояние от проводов пожарной сигнализации до силовых и осветительных кабелей не менее 0,5 м | п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования» | 10.03.2021г | |
| 5 | Обеспечить расстояние между приборами управления не менее 50 мм | 13.14.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования» | 10.03.2021г | |
| 6 | В коридоре настенный речевой оповещатель закрепить на стене | 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ Требования пожарной безопасности» | 10.03.2021г | |
| 7 | Организовать работу эвакуационных знаков выход в двух выходах | 5.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ Требования пожарной безопасности» | 10.03.2021г | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Карачаевского района по пожарному надзору
младший лейтенант внутренней службы Кочарова К.Г.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)



« 31 » 12 2020г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор МКОУ СОШ а. Кумыш Чомаева М.К.

(должность, фамилия, инициалы)

« 31 » 12 2020г.

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору